

11 juillet 2023
Bulletin technique #128

Sujet : Application de membranes autocollantes pare-air/vapeur aux parements intermédiaires

Lorsque les feuilles de gypse de grade extérieur (parement intermédiaire) sont bien installées et que la distance entre deux feuilles est de 10 mm ou moins, il n'est pas requis de sceller les joints à l'aide d'une membrane autocollante si la mousse giclée Boréal Nature Élite est appliquée à une épaisseur de 25 mm ou plus.

Cependant, il est nécessaire de sceller les joints de feuille de gypse qui présente une distance de 11 mm ou plus, les coins intérieurs et extérieurs aux changements d'axe d'élévation, aux transitions de substrat (ex. gypse bois, béton, acier, etc.) et aux périmètres des ouvertures.

Des encrages métalliques ne sont pas obligatoires si les membranes autocollantes sont complètement recouvertes de mousse de polyuréthane. À l'inverse, si elles ne sont pas entièrement recouvertes de mousse, des encrages métalliques sont obligatoires afin de maintenir l'intégrité de l'adhérence des membranes aux pourtours des ouvertures, aux bas des murs ou aux transitions de composition de l'enveloppe extérieure (à moins d'indication contraire explicite du manufacturier des membranes).



Mario Lefebvre
Vice-président technologie
Genyk Polyuréthane